

Технический паспорт

**VITOMAX** Тип LCB

Напольный жидкотопливный/газовый водогрейный котел

Пригоден для температуры подающей магистрали до 110 °С (= температуре срабатывания защитного ограничителя температуры)


Допустимое рабочее давление 6 бар (= давлению срабатывания предохранительного клапана)

Предназначен для работы на газе и жидком топливе EL



Основные преимущества

- Нормативный КПД: 86 % (H_s)/ 92 % (H_i)
- Контроллер Vitotronic для однокотловой установки (опция)
- Возможность дооснащения компонентами из ассортимента предлагаемых контроллеров для работы в режиме однокотловой или многокотловой установки



- Нет никаких ограничений по минимальному расходу теплоносителя
- Высокая надежность и эксплуатационная безопасность благодаря использованию высококачественных материалов и современных методов сварки

- Ⓐ Благодаря широким проходам между жаровыми трубами и большому водонаполнению котлового блока обеспечивается эффективная естественная циркуляция и упрощается гидравлическая стыковка котла с системой
- Ⓑ Высокоэффективная теплоизоляция
- Ⓒ Контроллер Vitotronic - интеллектуальный, удобный в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании (опция)
- Ⓓ Теплоизоляция
- Ⓔ Камера сгорания
- Ⓕ Второй ход дымовых газов

Технические данные Vitomax LCB

Технические данные

Номинальная тепловая мощность	кВт	150	200	250	310	410	500	620
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	165	220	275	341	451	550	682
Допуст. температура подачи (= температура срабатывания защитного ограничителя температуры)	°C	110						
Допуст. рабочее давление (= давлению срабатывания предохранительного клапана)	бар МПа	6 0,6						
Аэродинамическое сопротивление	Па мбар	60 0,6	120 1,2	130 1,3	230 2,3	250 2,5	230 2,3	310 3,1
Размеры котлового блока	мм	1245	1385	1385	1565	1730	1730	1830
Длина (размер r) *1								
Ширина (размер e)	мм	650	650	730	730	800	800	865
Высота (с патрубком) (размер l)	мм	1120	1120	1195	1195	1365	1365	1420
Габаритные размеры								
Общая длина (размер s)	мм	1350	1490	1490	1670	1840	1840	1940
Общая ширина (размер f)	мм	800	800	880	880	950	950	1015
Общая высота (размер b)	мм	1290	1290	1360	1360	1530	1530	1585
Сервисная высота (контроллер) (размер a)	мм	1460	1460	1530	1530	1700	1700	1760
Высота звукопоглощающих подкладок котла (нагруженных)	мм	37	37	37	37	37	37	37
Фундамент	мм	1000	1100	1100	1300	1400	1400	1500
Длина								
Ширина	мм	800	800	900	900	950	950	1050
Диаметр камеры сгорания	мм	460	460	500	500	585	585	640
Длина камеры сгорания	мм	865	1005	1005	1185	1305	1305	1405
Масса котлового блока	кг	380	405	465	530	750	800	940
Общая масса	кг	425	450	515	585	810	860	1005
Водогрейный котел с теплоизоляцией и контроллером котлового контура	л	200	230	280	340	490	460	535
Объем котловой воды								
Патрубки водогрейного котла	DN PN 6	65	65	65	65	100	100	100
Подающая и обратная магистраль котла	ГОСТ							
Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан)	R (наруж. резьба)	1¼	1¼	1¼	1¼	1½	1½	1½
Патрубок опорожнения	R (наруж. резьба)	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Параметры уходящих газов *2	°C	215	215	215	215	215	215	215
Температура (при температуре котловой воды 75 °C)								
- при номинальной тепловой мощности								
- при частичной нагрузке	°C	140	140	140	140	140	140	140
Массовый расход (при работе на природном газе)								
- при номинальной тепловой мощности	кг/ч	251	335	419	519	670	837	1038
- при частичной нагрузке	кг/ч	151	201	251	312	402	502	623
Массовый расход (при работе на жидком топливе)								
- при номинальной тепловой мощности	кг/ч	225	300	375	465	600	750	930
- при частичной нагрузке	кг/ч	135	180	225	279	360	450	558
Требуемый напор/Разреж. за котлом	Па/мбар	0	0	0	0	0	0	0
Патрубок дымохода	Условный проход	180	180	200	200	250	250	250
Наружный диаметр	Ø мм	178	178	198	198	248	248	248
Нормативный КПД	%	86 (H _s)/ 92 (H _i)						
при температуре системы отопления 75/60 °C								
Потери на поддержание готовности q _{в.70}	%	0,45		0,40		0,35	0,30	0,25

Указание


Технические данные системотехнических компонентов см. в отдельных технических паспортах.

*1 При снятой двери котла.

*2 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания согласно EN 13384 в расчете на содержание 13 % CO₂ при использовании легкого котельного топлива EL и 10 % CO₂ при использовании природного газа. Измеренная температура уходящих газов как значение брутто при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C. Данные частичной нагрузки соответствуют 60 % номинальной тепловой мощности. При других значениях частичной нагрузки (в зависимости от режима работы) необходимо соответствующим образом рассчитать массовый расход уходящих газов.

Технические данные Vitomax LCB (продолжение)

Размеры




AGA	Выход уходящих газов	KV	Подающая магистраль котла
E	Патрубок опорожнения	R	Отверстие для чистки
KR	Обратная магистраль котла	RSÖ	Ревизионное отверстие
KTS	Датчик температуры котловой воды	SA	Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан)
KTÜ	Дверь котла	SCH	Смотровое отверстие

Таблица размеров

Номинальная тепловая мощность	кВт	150	200	250	310	410	500	620
a, высота с контроллером в сервисном положении	мм	1460	1460	1530	1530	1700	1700	1760
b	мм	1290	1290	1360	1360	1530	1530	1585
c	мм	1058	1058	1130	1130	1300	1300	1356
d, учесть монтажную высоту горелки	мм	401	401	420	420	465	465	494
e	мм	648	648	730	730	800	800	865
f	мм	800	800	880	880	950	950	1015
g	мм	873	1013	1013	1179	1275	1275	1376
h	мм	410	480	480	563	611	611	662
k	мм	150	150	150	150	171	171	172
l	мм	1120	1120	1192	1192	1363	1363	1420
m	мм	833	833	886	886	1017	1017	1058
n	мм	123	123	122	122	124	124	125
o	мм	107	106	106	106	126	126	126
p, длина шин основания	мм	931	1071	1071	1251	1375	1375	1476
q	мм	203	203	203	203	224	224	224
r, установочные размеры, дверь котла демонтирована	мм	1241	1380	1380	1560	1725	1725	1826
s	мм	1352	1492	1492	1672	1839	1839	1940

Технические данные Vitomax LCB (продолжение)

Монтаж



Для упрощения монтажа и выполнения работ по техобслуживанию должны соблюдаться указанные размеры. При ограниченном пространстве для монтажа достаточно выдержать минимальные расстояния (указанные в скобках). В состоянии при поставке дверь котла смонтирована таким образом, что открывается влево. Шарнирные болты можно переставить так, чтобы дверь котла открывалась вправо.

- Ⓐ Водогрейный котел
- Ⓑ Горелка
- Ⓒ Звукопоглощающие опоры котла

Номинальная тепловая мощность	кВт	150	200	250	310	410	500	620
a	мм	1100			1250	1500		
b	мм	Конструктивная длина горелки						

Размер **a**: это расстояние необходимо обеспечить перед фронтальной частью котла для демонтажа турбулизаторов и чистки газоходов.

Монтаж

- Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами (например, входящими в состав аэрозолей, красок, растворителей и моющих средств)
- Избегать сильной степени запыления
- Не допускать высокой влажности воздуха
- Обеспечить защиту от замерзания и надлежащую вентиляцию

При несоблюдении этих требований возможны сбои и повреждения установки.

Водогрейный котел в помещениях с возможным загрязнением воздуха галогенсодержащими углеводородами: установка котла в подобных помещениях разрешена только при условии подвода к водогрейному котлу незагрязненного воздуха.

Монтаж горелки

Окружность центров отверстий для крепления горелки, отверстия для крепления горелки и отверстие жаровой трубы соответствуют требованиям EN 303-1. Горелка может устанавливаться непосредственно на поворотной двери котла. При отклонении присоединительных размеров горелки от размеров, указанных в стандарте EN 303-1, можно использовать отдельные плиты горелки (см. Принадлежности водогрейного котла). По желанию (за дополнительную плату) плиты горелки могут быть подготовлены изготовителем. Для этого при заказе требуется указать изготовителя горелки и ее тип.


Жаровая труба должна выступать из теплоизоляции двери котла. Следует соблюдать необходимую минимальную длину жаровой трубы 105 мм плюс 50 или 75 мм (см. **f** в таблице "Технические характеристики Vitomax LCB" стр. 6). Если используется горелка с более короткой жаровой трубой, необходимо проверить безотказность ее работы.

Внимание

Если котловой блок используется вместе с плитой горелки, требуется также соблюдать её толщину для подбора минимальной длины жаровой трубы горелочного устройства.

Толщина плиты горелки:
 150 - 250 кВт: 12 мм
 310 - 500 кВт: 14 мм
 620 кВт: 14 мм


Технические данные Vitomax LCB (продолжение)



Номинальная тепловая мощность	кВт	150	200	250	310	410	500	620
a	Ø мм	240	240	240	290	290	290	350
b	Ø мм	270	270	270	330	330	330	400
c	кол-во/резьба	4/M 10	4/M 10	4/M 10	4/M 12	4/M 12	4/M 12	6/M 12
d	мм	401	401	420	420	465	465	494
e	мм	655	655	690	690	775	775	795
f	мм	50	50	50	50	75	75	75


Гидродинамическое сопротивление отопительного контура

Водогрейный котел Vitomax LCB предназначен только для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией.



- Ⓐ Номинальная тепловая мощность от 110 до 250 кВт
- Ⓑ Номинальная тепловая мощность от 251 до 310 кВт
- Ⓒ Номинальная тепловая мощность от 311 до 620 кВт

Технические данные Vitomax LCB (продолжение)



Усредненные нижние граничные значения для всех типоразмеров котла.

- Ⓐ Температура уходящих газов, °C
- Ⓑ КПД котла, %

Водогрейный котел Vitomax LCB предназначен только для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией.

Состояние при поставке Vitomax LCB

Котловой блок с установленной дверью котла и технической документацией.

Комплект теплоизоляции, набор крепежных элементов облицовки, комплект принадлежностей смотрового стекла, уплотнение жаровой трубы и инструмент для установки турбулизаторов находятся в камере сгорания котла при поставке.

- 1 (шт.) комплект теплоизоляции
- 1 (шт.) набор крепежных элементов облицовки
- 1 (шт.) комплект принадлежностей смотрового стекла
- 1 (шт.) уплотнение жаровой трубы
- 1 (шт.) техническая документация
- 1 (шт.) коробка с облицовкой (при заказе)
- 1 (шт.) плита горелки с крепежом к котлу (при заказе)
- 2 (шт.) фланцы ГОСТ PN 6 (при заказе)
- 1 (шт.) коробка с контроллером котлового контура (опция)

Варианты контроллеров (опция)

Для однокотловых установок

- **Vitotronic 100, тип CC1E**
Для контроллера с постоянной температурой котловой воды.
Для режима погодозависимой теплогенерации или с управлением по температуре помещения в сочетании с внешним контроллером.
- **Vitotronic 200, тип CO1E**
Для режима погодозависимой теплогенерации и управления 1 прямым и максимум двумя отопительными контурами со смесителем. Для двух отопительных контуров со смесителем требуется принадлежность "Модуль расширения для 2-го и 3-го отопительного контура".

Для многокотловой установки (до 8 водогрейных котлов)

- **Vitotronic 300, тип CM1E**
Для погодозависимой теплогенерации многокотловой установки. Дополнительно этот контроллер Vitotronic регулирует температуру котловой воды одного из водогрейных котлов этой многокотловой установки.
Vitotronic 100, тип CC1E и телекоммуникационный модуль LON
Для регулирования температуры котловой воды каждого последующего водогрейного котла многокотловой установки.

Варианты контроллеров (продолжение)

Шкаф управления котлом Unomatic

- **Unomatic**
Для контроллера с постоянной температурой котловой воды.
Для режима погодозависимой теплогенерации и связи в каскадной установке в сочетании с внешним контроллером Unomatic-K.
Возможность работы в каскаде до 3 водогрейных котлов без внешнего каскадного контроллера

Шкаф управления каскадом Unomatic-K (до 4 водогрейных котлов)

- **Unomatic-K**
Для погодозависимой теплогенерации многокотловой установки. Дополнительно этот шкаф управления позволяет регулировать отпуск тепла потребителю
Управление 4-мя контурами отопления, а также приготовление ГВС
Подробнее <https://hermes-industries.ru/>

Принадлежности для водогрейного котла

См. прайс-лист.

Условия эксплуатации с контроллерами котлового контура Vitotronic/Unomatic

	Требования
1. Объемный расход теплоносителя	Нет требований
2. Температура обратной магистрали котла (минимальное значение)	при работе на жидком и газообразном топливе 65 °С
3. Минимальная температура котловой воды	75 °С
4. Двухступенчатый режим работы горелки	Нет требований
5. Модулируемый режим работы горелки	Нет требований
6. Режим пониженной теплогенерации	Невозможно
7. Снижение температуры на выходные дни	Невозможно

Нормативные показатели качества воды

Качество воды влияет на срок службы каждого теплогенератора и отопительной установки в целом. Расходы на водоподготовку в любом случае ниже стоимости устранения повреждений отопительной установки. Наши гарантийные обязательства действительны только при условии соблюдения нижеперечисленных требований. Гарантия не распространяется на коррозионные разрушения и повреждения, возникшие в результате накипеобразования.

Вода для наполнения и подпитки

Качество воды для наполнения и подпитки является одним из важнейших факторов, чтобы избежать повреждений в результате отложений или коррозии в отопительной установке.

Чтобы предотвратить повреждения установки, уже в процессе проектирования необходимо принять во внимание европейские нормы и государственные предписания по качеству воды для наполнения и подпитки, например, VDI 2035.

- Регулярный контроль внешнего вида, жесткости воды, электропроводности и значения pH теплоносителя в процессе работы системы повышает эксплуатационную надежность и эффективность установки. Указанные характеристики должны быть также обеспечены для подпиточной воды. Добавляемое количество и характеристики подпиточной воды согласно должны быть задокументированы в журнале установки и в актах технического обслуживания.
- Для наполнения отопительной установки должна использоваться водопроводная вода питьевого качества согласно Директиве 98/83/ЕС. Для применения в качестве теплоносителя, как правило, достаточно умягчить водопроводную воду.

Ниже приводятся основные требования, предъявляемые к качеству воды.

- Мы рекомендуем во всех случаях предусмотреть умягчение воды для наполнения и подпитки, так как жесткость воды в результате смешанного забора из различных источников может меняться и данные, предоставляемые предприятиями водоснабжения, являются лишь усредненными значениями. Данных, предоставляемых предприятиями водоснабжения, недостаточно для проектирования установки. Дополнительно необходимо иметь в виду, что в процессе эксплуатации в установку попадает определенное количество подпиточной воды, которое невозможно точно прогнозировать при проектировании (в особенности для имеющихся уже отопительных контуров).
- Если в системе отсутствуют компоненты из алюминия или алюминиевых сплавов, полное обессоливание теплоносителя в установках с теплогенераторами не требуется.



Нормативные показатели качества воды (продолжение)

- Применение гликолей без достаточного ингибирования и буферизации запрещено. Необходимо затребовать от производителя подтверждение пригодности антифриза или других химических добавок. При наличии химических добавок в теплоносителе требуются дополнительные затраты на контроль и техническое обслуживание. Соблюдать указания производителя. Ответственность компании за ущерб и неполадки в работе, обусловленные неподходящими или ошибочно дозированными добавками, либо недостаточным техническим обслуживанием исключена.
- Планирование и осуществление химической водоподготовки разрешается только специализированным предприятиям соответствующей квалификации.

Допустимая общая жесткость воды для наполнения и подпитки

Общая тепловая мощность теплогенератора	Удельное водонаполнение теплогенератора ³	Удельный объем установки ⁴		
		≤ 20 л/кВт	> 20 до ≤ 40 л/кВт	> 40 л/кВт
≤ 50 кВт	≥ 0,3 л/кВт	Нет	≤ 3,0 моль/м ³ (16,8 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)
	< 0,3 л/кВт		≤ 1,5 моль/м ³ (8,4 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)
>50 до ≤ 200 кВт	—	≤ 2,0 моль/м ³ (11,2 °dH)	≤ 1,0 моль/м ³ (5,6 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)
> 200 до ≤ 600 кВт	—	≤ 1,5 моль/м ³ (8,4 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)
> 600 кВт	—	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)	≤ 0,05 моль/м ³ (0,3 °dH)

Прочие требования к воде для наполнения и подпитки независимо от тепловой мощности

Внешний вид

Прозрачная, не содержащая нерастворенных веществ

Электропроводность

Если электропроводность теплоносителя за счет высокого содержания солей превышает **1500 мкСм/см** (например, в прибрежных районах снабжения), требуется обессоливание.

Значение pH

Материалы в установке	Значение pH
Без алюминиевых сплавов	от 8,2 до 10,0
С алюминиевыми сплавами	от 8,2 до 9,0

Указания по проектированию установки

- Для умягчения теплоносителя использовать установки для снижения жесткости воды с водяными счетчиками.
- При монтаже обеспечить возможность частичного опорожнения отдельных участков сети. Этим предотвращается необходимость слива всего объема теплоносителя при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.
- Так как образование шлама и магнетита в процессе эксплуатации, как правило, полностью предотвратить невозможно, мы рекомендуем установить подходящие шламоуловители с магнитом.

Указания по вводу в эксплуатацию и эксплуатации установки

- Чтобы избежать коррозии под действием остатков промывочной воды, непосредственно после промывки полностью наполнить установку.
- Обработанная вода для наполнения также содержит кислород и небольшое количество инородных веществ. Чтобы избежать локальной концентрации продуктов коррозии других отложений на теплообменных поверхностях теплогенератора, ввод в эксплуатацию установки должен выполняться ступенчато с высоким потоком теплоносителя. Начать при этом с минимальной мощности водогрейного котла. По той же причине в многокотловых установках и каскадах одновременно вводить в эксплуатацию все котлы.
- При выполнении работ по дооборудованию, техническому обслуживанию и ремонту сливать воду следует только из тех участков сети, где это необходимо.
- После наполнения и ввода в эксплуатацию установки проверить и очистить фильтры, грязеуловители и прочие устройства для сброса шлама и сепарации в отопительном контуре.
- Соблюдать особые региональные предписания применительно к воде для наполнения и подпитки. При утилизации теплоносителя с добавками проверить, требуется ли его дополнительная обработка перед сливом в канализационную систему общего пользования.

Указания по эксплуатации:

- Ввод установки в эксплуатацию следует выполнять поэтапно, начиная с минимальной мощности котла, при сильном потоке теплоносителя. Таким образом, предотвращается локальная концентрация накипи на теплообменных поверхностях теплогенератора.
- В многокотловых установках все водогрейные котлы должны быть введены в эксплуатацию одновременно, чтобы вся накипь не образовалась на теплообменных поверхностях только одного котла.

³ В установках с несколькими теплогенераторами, имеющими различное удельное водонаполнение, определяющим является теплогенератор с минимальным удельным водонаполнением.

⁴ Для расчета удельного объема установок с несколькими теплогенераторами использовать минимальную тепловую мощность отдельного теплогенератора.

Нормативные показатели качества воды (продолжение)

- При выполнении работ по модернизации или ремонту сливать воду следует только из тех участков сети, где это необходимо.
- Если необходимы мероприятия по водоподготовке, то первичное наполнение отопительной установки для ввода ее в эксплуатацию должно быть выполнено водой, прошедшей подготовку. Это также распространяется на каждое новое наполнение, например, после ремонтов или модернизации установки, а также на всю воду для подпитки.
- Фильтры, грязеуловители, прочие шламоуловители или отстойники в отопительном контуре следует проверять, чистить и обслуживать после установки или переустановки чаще, а позднее - при необходимости, в зависимости от водоподготовки (например, умягчение воды).

Соблюдение этих указаний позволяет сократить до минимума образование накипи на теплообменных поверхностях. Если произошло опасное образование накипи, то в большинстве случаев уже произошло ограничение срока службы установленных теплогенераторов. Как вариант, для восстановления эксплуатационных характеристик можно рассматривать удаление накипи. Это мероприятие должно выполняться специализированным предприятием. Перед повторным вводом в эксплуатацию проверить отопительную установку на повреждения. Во избежание повторного чрезмерного образования накипи необходимо скорректировать неправильные рабочие параметры.

Предотвращение ущерба от коррозии, вызываемой водой

Коррозионная стойкость (по отношению к теплоносителю) металлических материалов, используемых в отопительных установках и теплогенераторах, основывается на отсутствии кислорода в теплоносителе. При первом и последующих наполнениях вместе с водой в отопительную установку попадает кислород. Кислород вступает в реакцию с материалами установки, не причиняя ущерба. Характерная черная окраска воды после некоторого времени эксплуатации указывает на то, что свободного кислорода в ней больше нет. Технические правила, в особенности директива VDI 2035-2, рекомендуют проектировать и эксплуатировать отопительные установки таким образом, чтобы предотвращалось непрерывное поступление кислорода в теплоноситель.

Поступление кислорода во время эксплуатации может происходить только:

- через проходные открытые расширительные баки
- вследствие возникновения пониженного давления в установке
- через газопроницаемые элементы конструкции

Закрытые установки оборудовать, например, мембранным расширительным баком. Закрытые установки при правильных размерах и правильном системном давлении обеспечивают хорошую защиту от проникновения кислорода воздуха в систему. Давление в любом месте отопительной установки должно быть выше атмосферного давления. Это давление должно быть обеспечено также со стороны всасывания насоса и при любом режиме работы. Давление на входе мембранного расширительного бака необходимо проверять, по крайней мере, при проведении ежегодного техобслуживания. Дополнительная информация о системах стабилизации давления и коррозии приведена в главе "Общие указания по проектированию". Избегать использования газопроницаемых пластмассовых труб в системах внутри-польного отопления. Если диффузионно-проницаемые пластмассовые трубы все же используются, следует предусмотреть разделение систем на отдельные контуры. Благодаря теплообменнику из коррозионно-стойкого материала разделение систем на отдельные контуры обеспечивает отделение воды, протекающей по полимерным трубам, от других отопительных контуров, например, от теплогенератора.

Дополнительные меры по защите от коррозии не требуются в случае закрытой с точки зрения коррозии системы водяного отопления, для которой были учтены вышеупомянутые пункты. Если имеется опасность проникновения кислорода, предпринять дополнительные меры по защите от коррозии, например, добавить кислородную связку сульфит натрия (с избытком 5 - 10 мг/л). Значение pH теплоносителя должно составлять от 8,2 до 9,5.

При наличии алюминиевых элементов конструкции действуют другие условия.

Химикаты, используемые для защиты от коррозии, должны быть безвредными. Мы рекомендуем запросить у изготовителя химикатов подтверждение безвредности добавок для материалов котла и материалов других конструктивных элементов отопительной установки. С вопросами относительно водоподготовки следует обращаться в соответствующие специализированные предприятия.

Защита от замерзания

В воду для наполнения может быть добавлен антифриз, специально предназначенный для отопительных установок. Изготовитель антифриза обязан предоставить сертификат пригодности антифриза, так как иначе возможны повреждения на уплотнениях и мембранах, а также шумы в режиме отопления. За возникшие в результате этого повреждения и косвенный ущерб компания Гермес ответственности не несет.

Использование антифриза в водогрейных котлах

Водогрейные котлы предназначены для использования воды в качестве теплоносителя. Для защиты котловых установок от замерзания добавить антифриз в котловую или циркуляционную воду.

Нормативные показатели качества воды (продолжение)

При этом необходимо, в числе прочего, принять во внимание следующее:

- Свойства антифриза и воды отличаются существенным образом.
- Температура кипения чистого антифриза на базе гликоля составляет примерно 170 °С.
- Температурной стабильности антифриза должно быть достаточно для условий применения.
- Необходимо проверить совместимость с уплотнительными материалами. При использовании других уплотнительных материалов это следует учесть при проектировании установки.
- Сорта антифриза, разработанные специально для отопительных установок, наряду с гликолем также содержат ингибиторы и буферные вещества, служащие для защиты от коррозии. Следовать указаниям изготовителя относительно минимального и максимального уровня концентрации.
- В смеси воды с антифризом изменяется удельная теплоемкость теплоносителя. Это обстоятельство должно быть учтено при выборе водогрейных котлов и компонентов установки, например, теплообменников и насосов. Соответствующие значения удельной теплоемкости можно запросить у изготовителя антифриза. Пример расчета изменения мощности приведен ниже.
- Установка, наполненная антифризом, должна иметь соответствующую маркировку.
- Свойства котловой воды и питательной воды должны соответствовать требованиям, описанным выше.
- Установки должны быть выполнены в виде закрытых систем. При поступлении воздуха ингибиторы антифриза быстро теряют свои свойства.
- Мембранные расширительные баки должны соответствовать требованиям стандарта DIN 4807.
- В качестве гибких соединительных элементов должны использоваться только шланги с низкой способностью пропускания кислорода или металлические шланги.
- Первичный контур установок не должен содержать оцинкованных теплообменников, баков или труб. Водные растворы гликолей обладают способностью отделять цинк.

Указание

Пригодность химических добавок к теплоносителю должна быть обязательно подтверждена производителем/продавцом этих веществ. Если производителем/продавцом подтверждена пригодность вещества для использования в отопительных установках, это вещество можно применять в установках с водогрейными фирмы Гермес. Фирма Гермес не несет ответственности за ущерб и неполадки в работе, обусловленные неподходящими или ошибочно дозированными веществами, а также недостаточным техническим обслуживанием.

Указания по проектированию

Требования к помещению

Помещение должно соответствовать требованиям СП 89.13330 "СНИП II-35-76 Котельные установки".

Монтаж соответствующей горелки

Горелка должна соответствовать номинальной тепловой мощности и аэродинамическому сопротивлению водогрейного котла.

См. технические данные изготовителя горелки.

Материал пламенной головы горелки должен выдерживать рабочие температуры не менее 500 °С.

По причине различных характеристик гликоля и воды возможны потери мощности водогрейного котла. Ниже приведен пример расчета изменения мощности при использовании антифризов.

Найти

максимальную мощность котла при использовании антифризов

$Q_{K \text{ гликоля}}$

Дано

Мощность котла

$Q_K = 2 \text{ МВт}$

Антифриз

Туфосог

Удельная теплоемкость

3,78 кДж/кг К при 80 °С

соотношение в смеси Туфосог/вода

40/60

Расчет:

$$\dot{m} = \frac{Q}{c \cdot \Delta t} = \frac{2000 \text{ кВт кг К} \cdot 3600 \text{ с}}{4,187 \text{ кВтС} \cdot 20\text{К} \cdot 1 \text{ ч}} = 86000 \frac{\text{кг}}{\text{ч}} \approx 86 \text{ т/ч}$$

Результат:

$\dot{V} = 86 \text{ м}^3/\text{ч}$

$$Q_{K \text{ гликоля}} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta t = 86000 \frac{\text{кг}}{\text{ч}} \cdot 3,78 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot 20\text{К} \cdot \frac{1 \text{ ч}}{3600\text{с}}$$

$Q_{K \text{ гликоля}} = 1,8 \text{ МВт}$

Результат:

При использовании 40 % вышеуказанного антифриза в отопительной сети мощность котла снижается на 10 %. Удельная теплоемкость зависит от соотношения в смеси и от температуры, поэтому должен быть проведен отдельный расчет.

Вид горелки	Требования
Газовая вентиляционная горелка	Проверка и маркировка согласно DIN EN 676, ГОСТ Р 51383 и иметь маркировку EAC согласно TP TC 016/2011
Жидкотопливная вентиляционная горелка	Проверка и маркировка согласно DIN EN 267, ГОСТ 27824

Указания по проектированию (продолжение)

Настройка горелки

Отрегулировать расход газа или жидкого топлива в соответствии с указанной номинальной тепловой мощностью водогрейного котла.

Перевод газоиспользующего оборудования с одного вида газа на другой

Порядок перевода оборудования с одного вида газа на другой необходимо смотреть в инструкции по эксплуатации применяемой газовой горелки.

Номинальное напряжение для подключения к электрической сети

Данные по номинальному напряжению для подключения к электрической сети необходимо смотреть в инструкции по эксплуатации блока управления.

Допустимые температуры подающей магистрали

Водогрейный котел для допустимой температуры подачи (= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) ■ до 110°C

Системы стабилизации давления, управляемые насосами

В отопительных установках с автоматическими системами стабилизации давления для каждого водогрейного котла предусмотреть мембранный расширительный бак с целью обеспечения индивидуальной защиты. В особенности это относится к управляемым насосами системам стабилизации давления с интегрированной системой деаэрации.

Мощность котла кВт	Мембранный расширительный бак Объем, л
до 300	50
до 500	80
до 1000	140

Таким образом снижается частота и величина колебаний давления. Компенсация колебаний давления позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность и срок службы частей установки.

Отказ от использования расширительного бака может привести к повреждению водогрейного котла или других компонентов отопительной установки.

Использовать только закрытые с точки зрения коррозии и управляемые насосами системы стабилизации давления. Системы стабилизации давления должны быть защищены от попадания кислорода в теплоноситель. В противном случае возможно повреждение установки вследствие кислородной коррозии. Управляемые насосами системы стабилизации давления с атмосферной деаэрацией за счет периодического сброса давления обеспечивают дополнительное централизованное удаление воздуха из отопительной установки. Эти системы, однако, не позволяют удалить кислород для защиты от коррозии.

Применение по назначению

Применение по назначению.

Согласно назначению, прибор может устанавливаться и эксплуатироваться только в закрытых отопительных системах в соответствии с DIN EN 12828 с учетом соответствующих инструкций по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации, а также данных, приведенных в техническом паспорте.

Прибор предназначен только для нагрева теплоносителя. Производственное или промышленное использование в целях, отличных от нагрева теплоносителя, считается применением не по назначению.

Условием применения по назначению является стационарный монтаж в сочетании с элементами, имеющими допуск для применения по назначению.

Любое другое применение считается применением не по назначению. Применение не по назначению, повлекшее за собой какой-либо ущерб, снимает с производителя любую ответственность.

Цели применения, выходящие за указанные выше рамки, в отдельных случаях требуют одобрения изготовителя.

Понятие "применение по назначению" также включает в себя соблюдение интервалов технического обслуживания и проверок.

Проверенное качество



Знак CE в соответствии с действующими директивами и предписаниями Евросоюза.

Знак EAC подтверждает соответствие требованиям соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Требования к предупреждающим надписям и знакам

На дверь котла производства компании Гермес должны быть нанесены следующие предупреждающие надписи и знаки:

1. Предупреждающая надпись «Котел устанавливается в хорошо проветриваемом помещении»
2. Предупреждающий знак «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» согласно ГОСТ 12.4.026-2015
3. Предупреждающий знак «Взрывоопасно» согласно ГОСТ 12.4.026-2015
4. Предупреждающий знак «Опасность поражения электрическим током» согласно ГОСТ 12.4.026-2015
5. Предупреждающий знак «Осторожно. Горячая поверхность» согласно ГОСТ 12.4.026-2015
6. Манипуляционные знаки согласно ГОСТ 14192-96

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация

Изделия производства компании Гермес могут быть подвергнуты вторичной переработке. Компоненты и топливо отопительной установки не относятся к бытовым отходам. Для вывода установки из эксплуатации ее необходимо обесточить, компоненты установки должны остыть. Необходимо обеспечить должную утилизацию всех компонентов.

Порядок утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств производится согласно требованиям и нормам Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Декларация безопасности

Котлы Vitomax LCB изготавливаются в соответствии с ГОСТ EN 14394 и соответствуют требованиям «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 016.

Срок службы котла 25 лет.

Представитель:
ООО "Гермес"
141014, Московская область, г. Мытищи,
улица Центральная, строение 20Б, офис 815
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.hermes-industries.ru

Оставляем за собой право на технические изменения.

Производитель:
ООО "Гермес-Липецк"
398010, РФ, Липецкая область, район
Грязинский, г. Грязи, территория ОЭЗ ППТ
"Липецк", строение 34, корпус 2.
www.hermes-industries.ru